

Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund

Ingenieurbüro Paulus & Partner GmbH  
Im Gewerbepark 5  
66687 Wadern

**Asset Management**

Ihr Zeichen	Nathalie Kremer
Ihre Nachricht	17.03.2022
Unsere Zeichen	A-BB/4553/Hb/162.431/Sch
Name	Herr Hasenburg
Telefon	+49 231 5849-15772
Telefax	+49 231 5849-15667
E-Mail	volker.hasenburg@amprion.net

Dortmund, 25. April 2022

Seite 1 von 2

**Stadt Wadern, Stadtteil Noswendel  
Bebauungsplan „Kita-Neubau Noswendel“ mit paralleler Teiländerung des Flächennutzungsplans  
Beteiligung der Behörden gemäß BauGB § 4 Abs. 1  
220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem – Uchtelfangen, Bl. 4553 (Maste 175 bis 176)**

**Amprion GmbH**

Robert-Schuman-Straße 7  
44263 Dortmund  
Germany

T +49 231 5849-0  
F +49 231 5849-14188

Sehr geehrte Damen und Herren,

[www.amprion.net](http://www.amprion.net)

[www.twitter.com/Amprion](https://www.twitter.com/Amprion)

der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanes liegt teilweise im 2 x 35,00 m = 70,00 m breiten Schutzstreifens der im Betreff genannten Höchstspannungsfreileitung.

**Aufsichtsratsvorsitzender**

Uwe Tigges

Den Leitungsverlauf mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen haben wir in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes im Maßstab 1 : 500 vom 14.03.2022 eingetragen. Sie können diesen aber auch unserem beigefügten Lageplan im Maßstab 1 : 2000 entnehmen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich aus der Örtlichkeit ergibt.

**Geschäftsführung:**

Dr. Hans-Jürgen Brick (Vorsitzender)  
Dr. Hendrik Neumann  
Peter Rüth

**Sitz der Gesellschaft:**

Dortmund  
Eingetragen beim  
Amtsgericht Dortmund  
Handelsregister-Nr.  
HRB 15940

Unsere Zustimmung zur o. g. Bauleitplanung können wir grundsätzlich in Aussicht stellen, da lediglich die bereits vorhandenen Verkehrsflächen im Schutzstreifen der Freileitung liegen.

**EU-Transparenzregister Nr.**

426344123116-68

Wegen der geplanten Ausweisung eines Sondergebietes für Kindertagesstätte im direkten Nahbereich zu der im Betreff genannten Höchstspannungsfreileitung möchten wir aber noch auf Folgendes hinweisen:

**Bankverbindung:**

Commerzbank AG Dortmund  
IBAN:  
DE27 4404 0037 0352 0087 00  
BIC: COBADEFFXXX  
USt.-IdNr. DE 8137 61 356

Das Netz der Amprion dient der Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und hat das Ziel der Versorgungssicherheit sowie die weiteren Ziele des § 11 Abs. 1 EnWG zu wahren.

Unsere Erfahrungen im aktuellen Netzausbau haben gezeigt, dass eine Wohnbebauung oder sonstige sensible Nutzungen (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) ein vermeidbares Konfliktpotenzial darstellen. Vor diesem Hintergrund möchten wir anregen, die geplante Ausweisung eines Sondergebietes „Kindertagesstätte“ im direkten Umfeld unserer Höchstspannungsfreileitung noch einmal auf Modifizierungsmöglichkeiten hin zu überprüfen.

Wir bitten in diesem Zusammenhang insbesondere um eine Einbeziehung des Gedankens von § 50 BImSchG sowie § 1 Raumordnungsgesetz, planerisch-steuernde Vorsorge zur Vermeidung neuer Konfliktpotentiale zu treffen.

Abschließend möchten wir Sie bitten, im Textteil des Bebauungsplanes folgenden Hinweis aufzunehmen:

„Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Amprion GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung durch die Amprion GmbH.“


Ferner gehen wir davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben.


Sie erhalten dieses Antwortschreiben auch namens und im Auftrag der Westnetz GmbH als Eigentümerin und Betreiberin, der die betroffene Leitungsanlage teilweise zur Mitbenutzung überlassen wurde. Die technische Abstimmung haben wir vorgenommen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Amprion GmbH

  
Digital  
unterschieden  
von Marc Bollwerk  
Datum: 2022.04.27  
08:03:08 +02'00'

  
Digital  
unterschieden  
von Volker  
Hasenburg  
Datum: 2022.04.27  
06:44:28 +02'00'

Anlagen:  
Lageplan 1 : 2000  
Festsetzungskarte 1 : 500

Verteiler:  
Bl. 4553